

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020970304000633

开乐盖万事自动控制器件（昆山）有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

开乐盖万事自动控制器件（昆山）有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：开乐盖万事自动控制器件（昆山）有限公司
生产者地址：江苏省苏州市昆山市昆嘉路347号
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：固态接触器
产品系列、型号、规格：（见附页）
依据的标准：GB/T 14048.6-2016
生产企业名称：开乐盖万事自动控制器件（昆山）有限公司
生产企业地址：江苏省昆山开发区昆嘉路347#

联系人：戴银
电话：0512-50116682
电子邮箱：Jill.dai@carlo.gavazzi.cn
指定签字人：

自我声明时间：2023-03-23

自我声明地点：江苏昆山

生产者签章：



强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020970304000633

产品系列、型号、规格:

RM, RAM; U_i : 690V; U_{imp} : 4kV; RM: U_e : AC 230V/400V/480V/600V; I_{th} = I_e : 5A, 15A, 20A, 30A; RAM: U_e : AC 230V/600V; I_e : 5A, 15A, 17A, 20A, 30A; U_e : AC 690V; I_e : 17A, 20A, 30A; I_{th} : 5A, 15A, 17A, 20A, 30A; 使用类别: AC-53a; IP20; 极数: 1P; 型号解释见附件

联系人: 戴银
电话: 0512-50116682
电子邮箱: Jill.dai@carlogavazzi.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2023-03-23

自我声明地点: 江苏昆山

生产者签章:



强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020970304000633

产品系列、型号、规格(附件):

型号的解析:

RM1 系列
R I M II 1 III □ IV □ V □ VI □ XXXX VII X

I - Designated Basic Series: 指定的基本系列
R - Solid State Contactor: 固态接触器

II - Construction Type: 结构形式
M - Modular Build: 模块化构造

III - Number of phase: 相数
1 - Single phase: 单相

IV - Switching type: 触发类型
A - Zero Cross Switching: 过零触发
B - Instant On Switching: 随机触发

V - Voltage Rating: 额定电压
23 - 230 V,
40 - 400 V,
48 - 480 V,
60 - 600 V

VI - Control Voltage: 控制电压
D - 3 to 32 V dc
A - 20 to 280 V ac or 22 to 48 V dc
M - 4.25 to 27 V ac or 4.25 to 36 V dc
A1 - 110Vac
A2 - 230Vac
A4 - 400Vac

VII - Current specification: 电流说明
25 - 5 A
50 - 15 A
75 - 20 A
100 - 30 A

X - Suffix for Specials: 特殊的后缀
Blank - Standard Function: 空白 - 标准功能
XXXX - Special Function: 特殊功能

联系人: 戴银
电话: 0512-50116682
电子邮箱: Jill.dai@carlo Gavazzi.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2023-03-23

自我声明地点: 江苏昆山

生产者签章



强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020970304000633

产品系列、型号、规格(附件):

RAM1 系列

R	AM	1	□	□	□	□	XXXXX
I	II	III	IV	V	VI	VII	X

I - Designated Basic Series: 指定的基本系列
R - Solid State Contactor: 固态接触器

II - Construction Type: 结构形式
AM - Modular Build: 模块化构造

III - Number of phase: 相数
1 - Single phase: 单相

IV - Switching type: 触发类型
A - Zero Cross Switching: 过零触发
B - Instant On Switching: 随机触发

V - Voltage Rating: 电压等级
23 - 230 V
60 - 600 V
69 - 690 V

VI - Control Voltage: 控制电压
D - 3 to 32 Vdc (for 230Vac and 400Vac version)
D - 4 to 32 Vdc (for 480/690Vac version)
A - 20 to 280 V ac or 22 - 48 V dc

VII - Current specification: 电流说明
25 - 5 A
50 - 15 A
75 - 17 A
100 - 20 A
125 - 30 A

X - Suffix for Specials: 特殊的后缀
Blank - Standard Function: 空白-标准功能
XXXX - Special Function--特殊功能

联系人: 戴银
电话: 0512-50116682
电子邮箱: Jill.dai@carlogavazzi.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2023-03-23

自我声明地点: 江苏昆山

生产者签章:



强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020970304000633

产品系列、型号、规格(附件):

联系人: 戴银
电话: 0512-50116682
电子邮箱: Jill.dai@carlo gavazzi.cn
指定签字人:

自我声明时间: 2023-03-23

自我声明地点: 江苏昆山

生产者签章

